

**Réunion du
26 novembre 2019**

**Commission de Suivi de Site (CSS)
du site de la SARA à Dégrad-des-
Cannes**

**DEAL Guyane
Services REMD / unité URA**



DIRECTION
DE L'ENVIRONNEMENT,
DE L'AMÉNAGEMENT
ET DU LOGEMENT
GUYANE

Ordre du jour

- 1- Éléments évoqués lors de la précédente réunion de la CSS.**
- 2- Bilan de l'exploitant.**
- 3- Bilan de l'inspection des installations classées.**
- 4- Discussions autour de la mise en place des mesures de délaissement de l'habitation de M. MEDDEB.**
- 5- Discussion autour de la mise en place de la mise à jour du Plan Particulier d'Intervention (PPI).**
- 6- Points divers.**

1- Éléments évoqués lors de la réunion du 20 septembre 2018:

- Bilan de l'exploitant et de l'Inspection des installations classées
- Information des collectivités sur les projets pouvant avoir un impact sur l'établissement
- Nomination par le préfet des membres de la CSS pour 5 ans

2- Bilan de l'exploitant



3. Bilan de l'inspection des installations classées

depuis la réunion de la CSS
du 20 septembre 2018



Contrôle du site par l'inspection des installations classées

Le site a fait l'objet d'une inspection 4 juillet 2019. Cette inspection portait sur :

- les actualités et faits marquants de l'année écoulée,
- les suites de l'inspection du 16 mai 2018,
- l'effectivité d'une mesure de maîtrise des risques présente dans l'EDD de décembre 2010,
- suivi des appareils à pression et de l'exploitation de la canalisation de transport d'hydrocarbure dont la protection cathodique.

Bilan de l'inspection réalisée

- Une mise en demeure concernant la mise en conformité de la gestion des effluents aqueux est échu au 30 juin 2019.
- Il a été proposé d'étendre la mise en demeure pour encadrer les travaux de mise en conformité.

Bilan de l'inspection réalisée

- (2015) La DEAL est en attente du PV de réception du bac T13 (décembre-janvier?)
- (2016) Les test des MMR ont été concluants, cependant la DEAL est en attente de la justification des niveaux de confiance de la barrière de sécurité n°1
- (2019) Non conformité concernant le dispositif sonore et visuel en cas de surpression dans les canalisations de transport d'hydrocarbure

4. Discussions autour de la mise en place des mesures de délaissement de l'habitation de M. MEDDEB

5. Discussions autour de la mise à jour du Plan Particulier d'Intervention (PPI)

6. Points divers

